Wärmewende – Wärmepumpen und der Einfluss von PV-Batteriespeichern auf einen netzdienlichen Betrieb

Tjarko Tjaden, Johannes Weniger, Joseph Bergner, Volker Quaschnig
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin

1. Herbstworkshop der Professur Energiespeichersysteme,
Dezentrale Sektorkopplung und Hybride Energiespeichersysteme
Dresden, 15. November 2016

Effizienz elektrisch basierter Heizungssysteme

unsaniertes
Altbau
30 000
kWh/a

Gas-
Brenn-
wert

46 000
kWh/a

Effizienz elektrisch basierter Heizungssysteme

unsaniertes
Altbau
30 000
kWh/a

Gas-
Brenn-
wert

Saniertes
Altbau
15 000
kWh/a

Gas-
Brenn-
wert

KWK
 $\eta_{el}=40\%$

46 000
kWh/a

23 000
kWh/a

38 000
kWh/a

Effizienz elektrisch basierter Heizungssysteme

unsaniert
Altbau
30 000
kWh/a

Gas-
Brenn-
wert

Gas

Strom

P2G

46 000
kWh/a

Saniert
Altbau
15 000
kWh/a

Gas-
Brenn-
wert

23 000
kWh/a

KWK
 $\eta_{el}=40\%$

10 000 kWh/a

38 000
kWh/a

Gas-WP
JAZ=2

11 500
kWh/a

Elektro-WP
JAZ=3

5000
kWh/a

Elektro-WP
JAZ=5

3000
kWh/a

Kostenvergleich von Heizungssystemen

Quellen: BSW, DEPV, Statistisches Bundesamt. Alle Kosten inklusive USt.
 Jahresnutzungsgrad: Ölheizung (80%), Gasheizung (90%), Pelletheizung (80%)
 Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe: 3,5

Kostenvergleich von Heizungssystemen

- Je **höher der Anteil PV-Strom** am Wärmepumpen- und somit auch Haushaltsstromverbrauch, desto **besser die Ökonomie**.

Quellen: BSW, DEPV, Statistisches Bundesamt. Alle Kosten inklusive USt.
 Jahresnutzungsgrad: Ölheizung (80%), Gasheizung (90%), Pelletheizung (80%)
 Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe: 3,5

PV-System mit Batteriespeicher und Wärmepumpe

PV-System mit Batteriespeicher und Wärmepumpe

- **Batteriespeicher** weisen eine **höhere Regeldynamik** als Wärmepumpen auf und besitzen **weniger Restriktionen**.
- **SG-Ready-Schnittstelle** funktioniert **unidirektional** und sollte mit Bedacht eingesetzt werden

Regelung der Batterie

PVprog-Algorithmus – veröffentlicht unter MIT Lizenz und kommerziell nutzbar, sowie ab Beginn 2017 in der Auslegungssoftware Polysun

<https://pvspeicher.htw-berlin.de/veroeffentlichungen/daten/>

Umsetzung des Energiemanagements

Ziel der Optimierung ist die **Reduktion** der **Netzeinspeiseleistung** und somit auch Vermeidung von **Abregelungsverlusten**.

Darüber hinaus werden die Zeiten mit hohem **SOC** verringert, was der **Lebensdauer** zuträglich ist.

Energieflüsse: Prognose mit Tagespersistenz

Energieflüsse: Prognose mit Tagespersistenz

Energieflüsse: Prognose mit Tagespersistenz

Energieflüsse: Prognose mit Tagespersistenz

Energieflüsse: Prognose mit Tagespersistenz

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

1 Tage

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

2 Tage

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

3 Tage

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

4 Tage

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

5 Tage

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

7 Tage

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

8 Tage

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

9 Tage

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

10 Tage

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

Lokal erstellte adaptive PV-Prognose

Energieflüsse: Adaptive Last- und PV-Prognose

Energieflüsse: Adaptive Last- und PV-Prognose

Energieflüsse: Adaptive Last- und PV-Prognose

Energieflüsse: Adaptive Last- und PV-Prognose

Energieflüsse: Adaptive Last- und PV-Prognose

Energieflüsse: Adaptive Last- und PV-Prognose

Einbindung der Wärmepumpe

Hersteller-Umfrage zum „SG Ready Label“

validity check of this label at www.waermeplaetze.de/sgready

1021 WP-Modelle
Stand 14.10.2016

4 mögliche Schaltzustände für Wärmepumpen

- 1: maximal 2 Stunden harte Sperrzeit
- 2: Normalbetrieb
- 3: Einschalttempfehlung zum verstärkten Betrieb
- 4: Einschaltbefehl mit neuen Sollwerten

Hersteller-Umfrage zum „SG Ready Label“

validity check of this label at www.waermeplaetze.de/sgready

1021 WP-Modelle
Stand 14.10.2016

4 mögliche Schaltzustände für Wärmepumpen

- 1: maximal 2 Stunden harte Sperrzeit
- 2: Normalbetrieb
- 3: Einschalttempfehlung zum verstärkten Betrieb
- **4: Einschaltbefehl mit neuen Sollwerten**

"Gibt es eine zeitliche Verzögerung, bis auf das Signal eine Reaktion der WP folgt?"

"Ist der Betrieb parametrisierbar? (Soll-Temperaturen, Zeiten, etc.)"

Festlegung einer robusten & vereinfachten Regelung

„4“ $P_{\text{surplus}} \geq f_{\text{on/off}} * P_{\text{WP,nom}}$

P_{surplus} PV-Leistung minus Last in W

$P_{\text{WP,nom}}$ elektrische Nennleistung der WP in W

$f_{\text{on/off}}$ Ein-/Ausschaltsschwelle [10 bis 150%]

„2“ $P_{\text{PV}} \leq f_{\text{on/off}} * P_{\text{load}}$

P_{PV} PV-Erzeugungsleistung in W

P_{load} Haushaltsstromverbrauch inkl. WP in W

- einsetzbar für **Trinkwarmwasser- und Heizungswärmepumpen**
- nur **ein Parameterwert** zum verändern (Endkunde, Installateur)
- Angaben zur **Konfiguration** lediglich PV- und Wärmepumpenleistung
- **funktioniert** sowohl mit als auch ohne **Batteriespeichersystem**

Identifikation sinnvoller Regelparameter

Modernisierter Altbau

PV-Leistung: 6,0 kW_p,

Batteriespeicher: 6,0 kWh

WP-Leistung: 3 kW_{el}

Identifikation sinnvoller Regelparameter

Modernisierter Altbau

PV-Leistung: 6,0 kW_p,

Batteriespeicher: 6,0 kWh

WP-Leistung: 3 kW_{el}

Identifikation sinnvoller Regelparameter

Passivhaus

PV-Leistung: 6,0 kW_p,

Batteriespeicher: 6,0 kWh

WP-Leistung: 1,5 kW_{el}

Sinnvolle Regelparameter: Empfehlungen und Grenzen

Sinnvolle Regelparameter: Empfehlungen und Grenzen

- Es ist sehr wichtig, den **Parameter nicht zu tief** zu setzen, da hierbei sowohl betriebs- als auch volkswirtschaftlich der **größte Schaden** entsteht.

Einflüsse der Regelungen in der Anwendung

Simulation: Dörfliches Gebiet, 57 Haushalte

57 gemessene Lastprofile
1-minütige Auflösung über 1 Jahr
repräsentativ im Tages-/Jahresverlauf

Wärmespeicher: 750 l Pufferspeicher
PV-System: 83% Performance Ratio
Speichersystem: 84% Wirkungsgrad
3,5 kW Umrichter

Gemessene Strahlungsdaten direkt / diffus
Gemessene Lufttemperatur
1-minütige Auflösung über ein Jahr

Stochastische Abbildung von 57 Systemen

	min	mittel	max
Wärme:	46	75	143 kWh/(m ² a)
PV:	800	973	1020 kWh/kWp
JAZ WP:	2,8	3,0	3,2

Ergebnisse:

- Bei typisch dimensionierten Systemen hat die **Batterie** einen **größeren Einfluss** auf den Autarkiegrad als die **SG-Ready-Schnittstelle**.
- **Ökonomisch** macht die Schnittstelle trotzdem **Sinn**, da die Umsetzung einfach ist.
- **Prognosebasierte Betriebsstrategien** sollten zur Vermeidung von Abregelungsverlusten und Verlängerung der Lebensdauer **eingesetzt werden**.
- **Gezielte nächtliche Entladung** des Batteriespeichers ins Netz sollte gesetzlich erlaubt werden.
- Die **Effizienzen** von **Gebäuden** und **Wärmepumpen** sind entscheidend für die künftige **Stabilität im Verteilnetz**.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Johannes Weniger | Joseph Bergner | Tjarko Tjaden | Volker Quaschnig

INTELLIGENT SPEICHERN STATT ABREGELN

Effekte der 50%-Einspeisebegrenzung
des KfW-Förderprogramms für
Photovoltaik-Speichersysteme

Neue technische Rahmenbedingungen bereiten höheren PV-Ausbau vor

htw. Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin
University of Applied Sciences

Dezentrale Solarstromspeicher für die Energiewende

VOLKER QUASCHNIG

SEKTORKOPPLUNG DURCH DIE ENERGIEWENDE

Anforderungen an den Ausbau erneuerbarer Energien zum Erreichen der
Pariser Klimaschutzziele unter Berücksichtigung der Sektorkopplung

htw. Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin
University of Applied Sciences

**BWV • BERLINER
WISSENSCHAFTS-VERLAG**

htw. Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin
University of Applied Sciences

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit